

INFORME DE COMISIÓN

PROFEPA
16 ABR. 2021
Domini Soto
RECIBIDO
"SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA"

Jefe inmediato: Mtra. Pamela Rojas Silva

Fecha de Elaboración: 15/04/2021

Consecutivo por Área: SII- 006/2021

Delegación : BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Subdelegación de Inspección Industrial

Comisionado: ESPINOZA DELGADO ADRIAN
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: 14 de abril de 2021

Lugar: Localidad de Todos Santos, Baja California Sur

Objeto de la Comisión: Realizar visita de inspeccion en materia de descarga de aguas residuales en cuerpos de aguas nacionales en la localidad de Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur, de conformidad con el oficio de comisión número PFPA/10.2/2C.27.1/016/2021 de fecha 5 de abril de 2021.

Síntesis: Se llevo a cabo visita de inspeccion, el encargado del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz en Todos santos, se nego a atender la visita de inspeccion, se levanto acta de inspeccion con apoyo de personal de la Delegacion Municipal de Todos Santos BCS

Conclusión: El sistema de rebombeo de aguas residuales esta derramando aguas residuales sin tratar a la zona del palmar, las cuales se conducen hasta el area de la Poza en Todos Santos

Resultados Obtenidos: constatar que no se esta cumpliendo con las obligaciones ambientales en materia de descarga de aguas residuales correspondientes a la Ley aplicable

Contribución: encontrar la solucion de un problema grave de contaminacion

Atentamente

Ing. Adrian Espinoza Delgado
Comisionado

PROFEPA
15 ABR. 2021
Soledad
RECIBIDO
"OFICINA C. DELEGADO"

Vo.Bo.

Mtra Pamela Rojas Silva
Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.