

## INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato: ING. NORMA LORENA FLORES RODRIGUEZ

Fecha de Elaboración: 03/08/2023

Consecutivo por Área: RN097/2023

Delegación : Colima

Área de Adscripción: SUBDELEGACION RECURSOS NATURALES

Comisionado: MARTINEZ LOPEZ ROBERTO  
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: 01 DE AGOSTO DEL 2023

Lugar: MUNICIPIO DE MANZANILLO, ESTADO DE COLIMA

Objeto de la Comisión: Atender denuncias una de Comision Federal de Electricidad General Manuel Alvarez Moreno y planta de Tratamiento del Chavarin Municipio de Manzanillo, la primera por Emision en varias zonas de manzanillo, por fallo en la operacion del Complejo Termoelectrico, causando afectaciones a la salud. La planta de tratamiento esta descompuesta por lo que genera contaminacion en los cuerpos de agua adyacentes.

Sintesis: Me constituí en cada una de las instalaciones denunciadas, iniciando por la CFE, no permitieron el acceso y fuimos atendidos por personal fuera de las instalaciones, a lo que negaron que las emisiones provenían de la CFE, que la nube toxica fue ocasionada por el derrame del producto quimico. En lo de la contaminacion de la planta de tratamiento esta se encuentra en operacion y en la localidad no se localizo al comisario ejidal ni a la denunciante, por lo que si se aprecia que la planta se encuentra

Conclusión: Se realizo recorrido por la localidad del Ejido de Campos en especifico en la colonia Villa Florida en el cual si apreciaron la nube toxica pero desconocian de donde proviene ya que el dia 21 del mes pasado observaron que evacuaron personal de la CFE. Solo una empresa contigua a las instalaciones informan que si tuvieron afectacion a la salud como ardor en los ojos y mareos durante la mañana.

Resultados Obtenidos: Durante el recorrido por fuera de la empresa de la CFE, se aprecia la emision de color grisaceo, no se percibe olor, se encuentra en operacion una chimenea. En las instalaciones donde se ubica la planta de tratamiento esta se encuentra sin personal responsable de la operacion de la planta, por lo que esta se encuentra vandalizada, las bardas destruidas, desconociendo el punto final de la descarga.

Contribución: Exhortar a dar cabla cumplimiento con la legislacion ambiental vigente en materia de Atmosfera y Descargas de Aguas Residuales.

Atentamente

ROBERTO MARTINEZ LOPEZ

Comisionado

Vo.Bo.

ING. NORMA LORENA FLORES RODRIGUEZ

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.