

INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato: ING. NORMA LORENA FLORES RODRIGUEZ

Fecha de Elaboración: 03/08/2023

Consecutivo por Área: RN/094/2023

Delegación: Colima

Área de Adscripción: SUBDELEGACION DE RECURSOS NATURALES

Comisionado: RODRIGUEZ GARCIA JUAN CARLOS
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: 01 DE AGOSTO DEL 2023

Lugar: MUNICIPIO DE MANZANILLO, ESTADO DE COLIMA

Objeto de la Comisión: Atender denuncias una de Comisión Federal de Electricidad General Manuel Alvarez Moreno y planta de Tratamiento del Chavarin Municipio de Manzanillo, la primera por Emisión en varias zonas de manzanillo, por fallo en la operación del Complejo Termoelectrico, causando afectaciones a la salud. La planta de tratamiento esta descompuesta por lo que genera contaminación en los cuerpos de agua adyacentes.

Síntesis: Me constituí en cada una de las instalaciones denunciadas, iniciando por la CFE, no permitieron el acceso y fuimos atendidos por personal fuera de las instalaciones, a lo que negaron que las emisiones provenían de la CFE, que la nube toxica fue ocasionada por el derrame del producto químico. En lo de la contaminación de la planta de tratamiento esta se encuentra en operación y en la localidad no se localizó al comisario ejidal ni a la denunciante, por lo que si se aprecia que la planta se encuentra en operación.

Conclusión: Se realizó recorrido por la localidad del Ejido de Campos en específico en la colonia Villa Florida en el cual si apreciaron la nube toxica pero desconocían de donde proviene ya que el día 21 del mes pasado observaron que evacuaron personal de la CFE. Solo una empresa contigua a las instalaciones informan que si tuvieron afectación a la salud como ardor en los ojos y mareos durante la mañana.

Resultados Obtenidos: Durante el recorrido por fuera de la empresa de la CFE, se aprecia la emisión de color grisáceo, no se percibe olor, se encuentra en operación una chimenea. En las instalaciones donde se ubica la planta de tratamiento esta se encuentra sin personal responsable de la operación de la planta, por lo que esta se encuentra vandalizada, las bardas destruidas, desconociendo el punto final de la descarga.

Contribución: Exhortar a dar cabal cumplimiento con la legislación ambiental vigente en materia de Atmosfera y Descargas de Aguas Residuales.

Atentamente

Juan Carlos

JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA

Comisionado

Vo.Bo.

N Lorena F.
ING. NORMA LORENA FLORES RODRIGUEZ

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.