

INFORME DE COMISIÓN NACIONAL

AREA: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL
 NOMBRE DEL COMISIONADO: AIDE RUIZ BLANDO
 LUGAR DE LA COMISIÓN: MAZAPIL ZACATECAS
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 31/08/2021 AL 31/08/2021

SINTESIS:

EN ATENCIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN PFPA/38.2/8C.17.4/0072-2021 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2021, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONA PARA REALIZAR VISITA EN ESPECIFICO DE MINERA PEÑASQUITO, S.A. DE C.V. EN DONDE SER RALIZÓ VISITA TECNICA PARA LA IDENTIFICACION INMEDIATA DE BPC'S (BIFENILOS POLICLORADOS) MEDIANTE KIT COLORIMETRICO CLOR-N-OIL-50. LA VISITA SE REGISTRA EN BITACORA.

SE LEVANTO ACTA CIRCUNSTANCIADA Y SE REGISTRA EN EL SIIP EN OTRO TIPO DE VISITAS.

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA				SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA			
PARTIDA	IMPORTE	No. DE FACTURA	FECHA	PARTIDA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA
					\$312.50	CONSUMOS	31/08/2021
SUBTOTAL						SUBTOTAL:	
				TOTAL	\$312.50		

ATENTAMENTE EL COMISIONADO  C. AIDE RUIZ BLANDO	Vo. Bo. ENCARGADA  C. BIOL. LOURDES ANGÉLICA BRIONES FLORES	REVISO JEFE INMEDIATO  C. BIOL. LOURDES ANGÉLICA BRIONES FLORES
---	--	--

Declaro, bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

000162

INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmedia Biol. Lourdes Angélica Briones Flores

Fecha de Elaboración: 03/09/2021

Consecutivo por Área: PFPA/38.2/8C.17.4/00072-2021

Delegación : Zacatecas

Área de Adscripción: Subdelegación de Inspección de Industrial

Comisionado	Ruiz	Blando	Aidé
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)
Periodo:	<u>31/08/2021</u>		
Lugar:	<u>Mazapil Zacatecas</u>		

Objeto de la Comisión: Uso de kit para detectar BPC's en Minera Peñasquito, S.A. de C.V.


Síntesis: realizó visita técnica para la identificación inmediata de BPC's (bifenilos policlorados) mediante kit colorimétrico clor-n-oil-50.

Conclusión: El resultado de la prueba colorimétrica fue color morado, siendo un resultado negativo con menos a 50 ppm

Resultados Obtenidos: El resultado de la prueba colorimétrica fue color morado, siendo un resultado negativo con menos a 50 ppm, se eibieron resultados analíticos de todos los tranformadores.

Contribución: Con la visitas de inspección se logra un mayor cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

AIDE RUIZ BLANDO
 Atentamente


 Nombre y Firma

Comisionado

Biol. Lourdes Angélica Briones Flores

Vo.Bo.


 Nombre y Firma

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.

000162