

**INFORME DE COMISIÓN NACIONAL**

AREA: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL  
 NOMBRE DEL COMISIONADO: AIDE RUIZ BLANDO  
 LUGAR DE LA COMISIÓN: MINERAL DE SABINAS, SOMBRERETE, ZACATECAS  
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 02/09/2021 AL 02/09/2021



**SINTESIS:**

EN ATENCIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN PFFPA/38.2/8C.17.4/0074-2021 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONA PARA REALIZAR VISITA EN ESPECIFICO DE COMPAÑIA MINERA SABINAS, S.A. DE C.V. EN DONDE SER RALIZÓ VISITA TECNICA PARA LA IDENTIFICACION INMEDIATA DE BPC'S (BIFENILOS POLICLORADOS) MEDIANTE KIT COLORIMETRICO CLOR-N-OIL-50. LA VISITA SE REGISTRA EN BITACORA.

SE LEVANTO ACTA CIRCUNSTANCIADA Y SE REGISTRA EN EL SIIP EN OTRO TIPO DE VISITAS.

**DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS**

CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA				SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA			
PARTIDA	IMPORTE	No. DE FACTURA	FECHA	PARTIDA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA
					\$312.50	CONSUMOS	02/09/2021
<b>SUBTOTAL</b>						<b>SUBTOTAL:</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>\$312. 50</b>		

ATENTAMENTE EL COMISIONADO  C. AIDE RUIZ BLANDO	Vo. Bo. ENCARGADA  C. BIOL. LOURDES ANGELICA BRIONES FLORES	REVISO JEFE INMEDIATO  C. BIOL. LOURDES ANGELICA BRIONES FLORES
---	--	--

Declaro, bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

**INFORME DE COMISIÓN**

Jefe inmedia Biol. Lourdes Angélica Briones Flores

Fecha de Elaboración: 03/09/2021

Consecutivo por Área: PFPA/38.2/8C.17.4/0074-2021

Delegación : Zacatecas

Área de Adscripción: Subdelegación Inspección de Inspección Industrial

Comisionado	Ruiz	Blando	Aidé
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)
Periodo:	<u>02/09/2021</u>		
Lugar:	<u>Mineral de Sabinas Sombrerete, Zacatecas.</u>		

**Objeto de la Comisión:** Uso de kit para detectar BPC's ne Compañía Minera Sabinas, S.A, de C.V.

**Síntesis:** realizó visita tecnica para la identificacion inmediata de BPC's (bifenilos policlorados) mediante kit colorimetrico clor-n-oil-50.

**Conclusión:** El resultado de la prueba colorimetrica fue color morado, siendo un resultado negativo con menos a 50 ppm

**Resultados Obtenidos:** El resultado de la prueba colorimetrica fue color morado, siendo un resultado negativo con menos a 50 ppm, se eibieron resultados analiticos de todos los tranformadores.

**Contribución:** Se realizó presencia de personal de la PROFEPA para verificar muestreo

Aidé Ruiz Blando  
Atentamente



Nombre y Firma

Comisionado

Biol. Lourdes Angélica Briones Flores

Vo.Bo.



Nombre y Firma

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.