

INFORME DE COMISIÓN NACIONAL

AREA: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL
NOMBRE DEL COMISIONADO: MIGUEL EDUARDO TORRES NÚÑEZ
LUGAR DE LA COMISIÓN: MINERAL DE SABINAS, SOMBRERETE, ZACATECAS
PERIODO DE LA COMISIÓN: 02/09/2021 AL 02/09/2021

SINTESIS:

EN ATENCIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN PFPA/38.2/8C.17.4/0075-2021 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONA PARA REALIZAR VISITA EN ESPECIFICO DE COMPAÑIA MINERA SABINAS, S.A. DE C.V. EN DONDE SER RALIZÓ VISITA TECNICA PARA LA IDENTIFICACION INMEDIATA DE BPC'S (BIFENILOS POLICLORADOS) MEDIANTE KIT COLORIMETRICO CLOR-N-OIL-50. LA VISITA SE REGISTRA EN BITACORA.

SE LEVANTO ACTA CIRCUNSTANCIADA Y SE REGISTRA EN EL SIIP EN OTRO TIPO DE VISITAS.

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA				SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA			
PARTIDA	IMPORTE	No. DE FACTURA	FECHA	PARTIDA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA
					\$312.50	CONSUMOS	02/09/2021
SUBTOTAL						SUBTOTAL:	
				TOTAL	\$312. 50		

ATENTAMENTE EL COMISIONADO <i>Miguel Eduardo Torres Núñez</i> C. MIGUEL EDUARDO TORRES NÚÑEZ	Vo. Bo. ENCARGADA <i>Lourdes Angelica Briones Flores</i> C. BIOL. LOURDES ANGÉLICA BRIONES FLORES	REVISO JEFE INMEDIATO <i>Aide Ruiz Blando</i> C. AIDE RUIZ BLANDO
--	---	--

Declaro, bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmedia Ing. Aide Ruiz Blando

Fecha de Elaboración: 03/09/2021

Consecutivo por Área: PFPA/38.2/8C.17.4/0075-2021

Delegación : Zacatecas

Área de Adscripción: Subdelegación Inspección de Inspección Industrial

Comisionado	Torres	Núñez	Miguel Eduardo
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 02/09/2021

Lugar: Mineral de Sabinas Sombrerete, Zacatecas.

Objeto de la comisión: Prueba colorimétrica de BPC's en Mineral de Sabinas Sombrerete, Zacatecas.

Síntesis: realizó visita técnica para la identificación inmediata de BPC's (bifenilos policlorados) mediante kit colorimétrico clor-n-oil-50.

Conclusión: El resultado de la prueba colorimétrica fue color morado, siendo un resultado negativo con menos a 50 ppm

Resultados Obtenidos: El resultado de la prueba colorimétrica fue color morado, siendo un resultado negativo con menos a 50 ppm, se recibieron resultados analíticos de todos los transformadores.

Contribución: Con la visitas de inspección se logra un mayor cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Miguel Eduardo Torres Núñez
Atentamente

Miguel Eduardo Torres Núñez

Nombre y Firma

Comisionado

Ing. Aide Ruiz Blando

Vo.Bo.

Aide Ruiz Blando

Nombre y Firma

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.

000164